

NIEUWE INDELING GEVAARLIJKE PRODUCTEN

In de Vlaremtrain 2013 worden enkele Europese verordeningen en richtlijnen omgezet, zo ook de Europese CLP-verordening. Deze verordening legt heel wat voorwaarden op rond de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels. De omzetting leidt tot aanzienlijke aanpassingen aan de indelingslijst in Vlarem. Deze treden in werking op 1 juni 2015.

.....
Iris Penninckx, adviseur Studiedienst

Vandaag kan je een gevaarlijk product herkennen aan de oranje, vierkante gevarensymbolen. Die worden vervangen door witte, ruitvormige gevarenpictogrammen met een rode rand. De nieuwe pictogrammen zullen de basis vormen voor de indeling van het product in de Vlarem-indelingslijst.

Meervoudige rubricering

Vandaag is de opslag van een gevaarlijk product ingedeeld in rubriek 17, op basis van de hoofdeigenschap van het product. Ieder product wordt dus in principe in slechts één subrubriek vergund. Deze aanpak wordt nu verlaten. Vanaf 1 juni 2015 wordt ieder gevaarlijk product op basis van zijn gevarenpictogrammen ingedeeld in de overeenstemmende subrubrieken van rubriek 17. De subrubrieken worden immers omschreven aan de hand van een gevarenpictogram. Op die manier worden producten gekenmerkt door meerdere pictogrammen ingedeeld in meerdere subrubrieken. Om ervoor te zorgen dat deze meervoudige rubricering niet automatisch zou leiden tot een klasseverhoging voor heel wat inrichtingen (bijvoorbeeld van klasse 2 naar klasse 1), worden de ondergrenzen of drempelwaarden in de verschillende subrubrieken opgetrokken.

Ook de opslag van gevaarlijke gassen wordt ondergebracht in rubriek 17. Dit zijn samengeperste, vloeibare of sterk gekoelde vloeibare gassen. Vandaag zijn die ingedeeld in rubriek 16.

Tenslotte wordt de indeling van kleine hoeveelheden gevaarlijke producten lichtjes versoepeld. Vandaag worden deze kleine verpakkingen beperkt tot 25 kg of 25 l, maar die drempel wordt opgetrokken tot 30 kg of 30 l.

Brandstoffen

De CLP-verordening is van toepassing op gevaarlijke producten met een vlamptpunt <60 °C. Zoals vermeld, worden al deze producten ingedeeld in rubriek 17, op basis van hun gevarenpictogrammen.

Voor de indeling van vloeibare brandstoffen met een vlamptpunt > 60 °C moet je in de toekomst uitsluitend rekening houden met het gevarenpictogram dat betrekking heeft op de ontvlambaarheid (GHS02). Brandstoffen die gekenmerkt worden door dit pictogram, worden ingedeeld in rubriek 17. De andere brandstoffen, zonder dit pictogram, verschuiven naar rubriek 6. Dat zal het geval zijn voor heel wat van de huidige P3- en P4-producten (bijvoorbeeld bepaalde stookolie). Ook de brandstofverdeelininstallaties worden ondergebracht in deze nieuwe rubriek 6.

Sectorale voorwaarden

De voorwaarden verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten, bijvoorbeeld inzake inkuipingen en keuringen, worden behouden – op enkele kleine wijzigingen na. Zo zal bijvoorbeeld na herstelling en herkeuring van een ondergrondse houder een attest van deze herkeuring afgeleverd moeten worden.

Overgangsbepalingen

De wijzigingen aan de indelingslijst (rubrieken 6 en 17) en de daarbij horende voorwaarden gaan in op 1 juni 2015. De nieuwe indeling zal tot gevolg hebben dat de opslag van heel wat gevaarlijke producten in meerdere nieuwe rubrieken terecht komt. Om te vermijden dat veel bedrijven hun milieuvergunning zouden moeten aanpassen, worden er enkele overgangsbepalingen ingeschreven. Als algemene regel wordt gesteld dat wat al vergund is, ook vergund blijft, ook al wijzigt de indeling. Dat betekent dat er geen nieuwe vergunningsaanvraag of melding nodig is. Wel zal op ieder bedrijf een document opgemaakt moeten worden dat duidelijk vermeldt onder welke nieuwe subrubrieken van de indelingslijst de opslag valt. Dit document moet je ter beschikking houden van de toezichthouder. ■

Nieuwe pictogrammen

