

## RATWERENDE LUCHTROOSTERS EN HET EUVEL DER INVOERLEIDINGEN!

Toen onze rayonambtenaar, de heer Groot, medio december 1970 samen met de gemeente-opzichter in Breugel (N.-Br.) enkele blokken nieuwbouw bezocht om de bewoners te adviseren omtrent de bestrijding van ratten en muizen, trof hij de volgende situatie aan. De ongenode gasten bleken de pas bewoonde huizen te zijn binnengekomen via de gaten rondom diverse invoerleidingen en de ventilatie-roosters in de muren. Eerstgenoemde openingen bevonden zich net onder, de laatste precies boven de grond. Een uiterst comfortabele manier dus voor de lugubere medebewoners om binnen te wippen. Zo nodigt men ze eenvoudig uit! Een dergelijke manier van afwerking getuigt overigens allerminst van overleg of oordeelkunde.

Het verstrekte advies bepaalde zich voornamelijk tot aanwijzingen omtrent ratwering, waarbij speciaal werd gewezen op het aanbrengen van rat- en muiswerende luchtroosters in de muren.

Bovendien werd voor de zoveelste maal de aandacht gevestigd op het dichtmaken van de vuistgrote gaten rondom de invoerleidingen.

(Hetzelfde geldt natuurlijk voor de afvoerleiding; zie afb. 1).

Aangezien, vooral in de nieuwbouw, herhaaldelijk klachten worden vernomen over binnendringen van ratten (muizen) via de gesignaleerde invalspoorten, vragen wij ook op deze plaats nog eens attentie voor dit blijkbaar moeilijk uit te roeien euvel.


Op afb. 2 ziet U een ventilatierooster, dat de volle instemming van ratten en muizen heeft. Daarnaast hetzelfde rooster, waar het ongedierte nu met minder uitbundige gevoelens tegenaan zit te kijken. De breedte van de openingen is nl. gereduceerd tot 0,5 cm, zodat noch ratten noch muizen hier ooit weer een kans krijgen.

Redactie

1



2



Foto's H. Bezemer, Veenendaal

