

Uit de Praktijk

Diefstal door ratten

In een woning (twee onder één kap) uit 1926 werd al jaren hinder ondervonden van ratten en op het moment dat de hulp van onze voorlichtingsambtenaar werd ingeroepen, had men zelfs veel overlast.

Vermoed werd dat de ratten vanuit het riool de woning binnenkwamen, doch een controle door opgraving toonde aan dat de riolering geen gebreken vertoonde. Na onderzoek bij de burens, bleken daar onder de vloer rattensporen aanwezig te zijn. De wc-afvoer bleek in orde te zijn en ook de putaanluiting was ratdicht.

Tenslotte werd de oplossing van het probleem gevonden. De rioolaanluiting bij de burens, geheel aan de andere kant van het huis, was totaal in verval en werd vervolgens vernieuwd. Een gat dat nadien toch nog bij de gevel werd gevonden, werd waarschijnlijk veroorzaakt door één of meer ratten, die nu waren opgesloten. Bij uitgraven van dit gat werden daarin archiefstukken (paperassen en rekeningen) gevonden, afkomstig van de zolder van de naburige woning.